Legenda

Confine comunale

LEGENDA

Cicloni di lettura:
100 125GG 150GG 225PE 160PV 250PN 200FI
diametro identificativo tubo in mm e tipo tubo
(PE, PVC, PN, FI, Ghisa sferoidale, Ghisa grigia, acc. ecc.)
per alcuni tipi sono indicate informazioni aggiuntive come
225PE100-12 : polietilene tipo PE 100 PN=12
160PVC-6 atm : PVC 6 atm
450PE-6 atm ex 500Fe
140PVCs tubo con cavo elettrico di segnalazione

la rete portata catastalmente è individuata con colore giallo
esempio ----------

Rete distribuzio	Dorsale intercomunale
Acqua da trattare	Acqua da trattare
Acqua potabile	Acqua potabile
Acqua non potabile	Acqua non potabile

- Pozzo
- Serbatoio
- Impianto di trattamento
- Impianto di spinta
- Piezometro
- Saracinesca normalmente aperta
- Saracinesca normalmente chiusa
- Saracinesca in cameretta
- Contatore idraulico
- Idrante sottosuolo con saracinesca (e relativo numero)
- Idrante sottosuolo senza saracinesca
- Idrante soprasuolo con saracinesca
- Idrante soprasuolo senza saracinesca
- Fontanella
- Riduzione
- Flangia
- Valvola di ritegno
- Scarico di fondo
- Sfiato
- Palina di rilevamento
- Punto di prelievo
- Giunto dielettrico (e relativo numero)
- Rete elettrica
- Punto di consegna energia elettrica
- PPC Punto di protezione catodica (e relativo numero)
- Anodi reattivi
- Centralina di protezione catodica
- Dispersore orizzontale
- Dispersore verticale
- Impianto di drenaggio della protezione catodica
- Limite comunale

CARBOPIPE
AN.MANNESI
FLAVIO TARRA

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Regione Lombardia - Provincia di Milano

i progettisti per l.A.No.Ma.
dott. arch. Tiziana Cesaretto

il sindaco
dott. Sergio Maestroni

il responsabile del procedimento
dott. arch. Elisabetta Amuriti

Lanomi
Lanomi

Prima adozione
Delibera C.C. ..... n. ...

Parere di compatibilità con il P.T.C.P.
Delibera G.P.MI ..... n. ...

Approvazione definitiva con modifiche
Delibera C.C. ..... n. ...

Pubblicazione B.U.R. Lombardia
n. ... del .....

Acquedotto

1:5000

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

P.U.G.S.S.

01